



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике
369000 г. Черкесск, пр. Ленина, д.136, тел/факс 8 (8782) 20-00-27

г.п.т. Медногорский
(место составления акта)

« 28 » 02 2020 г.
(дата составления)
9 00
(время составления)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

№ 000127

По адресу/адресам: КЧР, Урупский р-н, г.п.т. Медногорский,
ул. Спортивная, 3.
(место проведения проверки)

на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике от «23» 01 2020 г. № 000127

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая, внеплановая, документарная/выездная)

ООО «СОМ №1 г. Медногорский» Урупский р-н,
г.п.т. Медногорский, ул. Спортивная, 3.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: КЧР, Урупский р-н, г.п.т. Медногорский, ул. Спортивная,
почтовый адрес (с индексом) 369281 г.п.т. Медногорский, ул. Спортивная, 3

Руководитель директор Шваценко А.Н.

Место жительства индивидуального предпринимателя: _____

ИНН 0908003221 ОКПО 48722211 ОКВЭД 85.14

ОГРН № 1020900976326 дата регистрации 25.03.1998г

Лицензия № _____ дата выдачи _____ срок действия _____

ОКАТО населенного пункта 91230558000 Конт. тел. 5-28-40

Дата и время проведения проверки:

« 03 » февраля 2020 г. с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 12

« 11 » февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1230

« 28 » февраля 20 г. с 8 час. 00 мин. до 9 час. 00 мин. Продолжительность 12

Общая продолжительность проверки: 3 дня 3 часа 30 мин

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по КЧР в Зеленчукском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Шваценко А.Н. ✓

Губенко Л.В. ✓

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (лица), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Шептухина А.И., ведущий специалист-эксперт Машенко Т.И.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: директор «МКОУ СОШ №1 п.Медногорский»

Иващенко А.Н., завхоз Калаханова И.В.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Выявлены факты нарушений: ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Директор МКОУ «СОШ №1 п.Медногорский» Иващенко А.Н. допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения.

В нарушение п.4.5. Сан ПиН 2.4.2.2821-10 гардероб размещен на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардероб оснащают вешалками для одежды. Ячейками для обуви только для начального звена. Гардероб переполнен. На одном крючке размещается по три, четыре предмета гардероба.

В нарушение гл.5 п.5.2., п.5.3. Сан ПиН 2.4.2.2821-10 на основании экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие росту-возрастным показателям № 23-377-2020 от 19.02.2020г из 168 единиц мебели (66 столов, 112 стульев) – **110 (65%) единиц нестандартной мебели.**

В нарушение гл.10., п.10.7.(прил.3), п.10.8. Сан ПиН 2.4.2.2821-10 на основании экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса № 23-374-2020 от 19.02.2020г режим образовательного процесса в МКОУ «СОШ №1 п.Медногорский» не соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.2.2821-10 гл.10. Математика, иностранный язык в расписании первыми и последними ставятся в **(2,3, 4, 8, 10,11 классы). На 5,6, 7 классы расписание не представлено.**

Завхозом Калахановой И.В. допущены нарушения:

В нарушение гл.5.7. классная настенная доска (с использованием мела) имеет трещины, неровности.

В нарушение гл.4 п. 4.28. при замене оконных блоков в учительской, оконные откосы не оштукатурены. Стены и потолок имеют трещины, штукатурка осыпается. В кабинете химии стены выгоревшие, на протяжении длительного времени не осуществлялся косметический ремонт.

2. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

3. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

4. Нарушений не выявлено:

В ходе проведения проверки также установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Медногорский» расположена по адресу п. Медногорский, ул. Спортивная 3, Урупского района, КЧР. Общеобразовательное учреждение является некоммерческой организацией, имущество которой находится в собственности муниципального управления образования Урупского района и принадлежит учреждению на праве оперативного управления. Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. В образовательном учреждении имеется дошкольная группа, реализующая основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Средняя общеобразовательная школа размещена на самостоятельном земельном участке, внутри микрорайона, с расстоянием от границ участка до автомагистрали с не регулярным движением автотранспорта – 8м. Территория участка школы имеет целостное ограждение по периметру. Земельный участок благоустроен, разделен на функциональные зоны. Озеленение составляет 50%. Спортивная зона оборудована, оборудование закреплено, обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию школьников.

Здание школы построено в 1965 году, по типовому проекту, представлено трехэтажным кирпичным зданием блочной структуры. В МКОУ «СОШ №1 п. Медногорский» обучаются дети с 1 по 11 класс.

Проектная вместимость здания – 527 ученических мест, фактически в школе обучается 300 учащихся в 1-11 классах. Переуплотненность от проектной мощности зданий отсутствует. Всего в школе 27 учебных кабинетов, не включая спортивный зал. Учебный процесс организован в одну смену. Обучение организовано по пятидневной учебной неделе. Максимально допустимая недельная нагрузка во всех классах соответствует гигиеническим требованиям. Режим учебных занятий и расписаний уроков на 2019–2020 учебный год утверждено директором школы. Начало уроков в 8.00 час, длительность уроков 45 минут, длительность перемен 10 минут, после 3-го урока большая перемена 45 минут. Длительность уроков в первом классе 35 минут (сентябрь, октябрь), в других начальных классах по 40 минут, перемены по 20 минут. Учителей в школе 19 человек. Все сотрудники школы проходят профилактический медицинский осмотр и аттестацию в установленном порядке.

Корпус школьного здания имеет централизованное водоснабжение, канализование, центральное отопление. Холодным централизованным водоснабжением обеспечен пищеблок, (горячая подача воды на пищеблоке осуществляется при помощи электроводонагревателя). Централизованным водоснабжением оборудованы раковины для мытья рук перед столовой, санузлы, учебный кабинет и лаборантская химии.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды производства ООО «Софийский ледник», имеющей документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. В учебных кабинетах начальных классов установлены емкости с дозированным розливом воды, имеются одноразовые стаканчики и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения. Для сбора использованных стаканов установлены маркированные емкости.

По данным лабораторного контроля качество питьевой воды соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям.

В кабинете химии из-за отсутствия химреактивов, опыты проводятся только с использованием и показом опытов при использовании интерактивной доски.

В школе имеется набор основных и вспомогательных помещений: кабинеты образовательного цикла, административные помещения, библиотека, гардероб, медицинский кабинет, мастерская, спортивный зал, актовый зал, столовая. На первом и втором этажах здания размещены кабинеты для начальных классов.

Площадь на 1-го обучающегося в учебных кабинетах составляет 2,2 м² - 2,5 м² (в зависимости от площади и количества детей в классе), в кабинете информатики и ВТ - 5,6 м², в спортивном зале для обучающихся 1-11 классов - 6,5 м²

Кабинет информатики и ВТ размещен на втором этаже, ориентирован оконными проемами на восток, в качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи, проветривание проводится через оконные проемы. Размещение и оборудование рабочих мест с ПЭВМ (по периметру помещения, с учетом гигиенических разрывов между видеомониторами), в кабинете установлена мебель предназначенная для работы с ПЭВМ. Всего установлено 9 ПЭВМ, для учащихся; один

ПЭВМ с ЖК экраном для учителя. Помещение площадью 66,7, площадь на одно рабочее место - 6,7м². В отделке стен, потолков используются побелка, покраска, пол имеет покрытие - линолеум. Уровни электромагнитных, статических электрических полей на рабочих местах школьников - пользователей ПЭВМ, не превышают нормируемых значений. (Протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «ЦГ и Э в КЧР» прилагается).

Все учебные кабинеты имеют левостороннее естественное освещение. Искусственное освещение представлено энергосберегающими лампами в светозащитной арматуре. Согласно проведенным замерам уровень освещенности соответствует Сан ПИН 2.4.2 1178-02 (протокол обследования условий освещения рабочего места от 11.02.2020г) прилагается.

Кабинеты физики, химии: лаборантские для химии, физики и биологии раздельны. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Из-за отсутствия химических реактивов, демонстрация опытов не проводится.

В учебных кабинетах установлены двухместные ученические столы и стулья в соответствии с Сан ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».п.5. При двухрядном размещении столов, размеры проходов и расстояния между предметами оборудования соблюдаются. Обследовано **168(66 столов, 112 стульев)** ученических мест обучающихся, из них обучающихся в начальных классах с 1- 4 классы на соответствие роста - возрастным особенностям детей ученических мест начального звена. Экспертное заключение и протоколы лабораторно-инструментальных исследований учебной мебели прилагаются.

Обучение организовано по 5-дневной учебной неделе. Часы факультативных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.

Продолжительность уроков по 45 минут. Продолжительность перемен между уроками – 10-15 минут, одной большой перемены –40 минут.

В классных журналах оформлены листки здоровья, указаны основные заболевания детей для обеспечения правильного рассаживания детей.

Для участия в физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятиях указано распределение детей на основную, подготовительную и специальную группы.

Медицинское обслуживание осуществляется школьным фельдшером. Медицинский кабинет основной школы расположен на втором этаже, имеет площадь 16,9 кв.м., оборудован и оснащен в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Медицинский кабинет оборудован бактерицидным облучателем в соответствии с требованиями приложения №3 Р 3.1.683-98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях". «Журналы учета работы бактерицидного облучателя» ведутся, записи осуществляются регулярно. Между МЛПУ «Урупская районная больница» и МКОУ «Средняя школа №1 п. Медногорский» имеется договор о совместной деятельности по оказанию медицинской помощи медперсоналом МЛПУ «Урупская районная больница» обучающимся в МКОУ «Средняя школа №1 п. Медногорский».

Санитарно-техническое состояние помещения удовлетворительное. Медицинская документация на детей имеется, медицинские формы 2бу заполнены на каждого обучающегося. Для обеспечения медицинского обслуживания учащихся нет освобожденного медицинского работника. Медицинский работник в штате МЛПУ "Урупская ЦРБ" обслуживает две школы и профессионально-техническое училище на территории п.Медногорский по графику. Проводит профилактические прививки и профилактические осмотры школьников.

С РГБУЗ «Урупская ЦРБ» заключен договор на медицинское обслуживание.

Столовая школы площадью пищеблока 59.3 кв.м, обеденный зал площадью 49.1 кв.м на 50 посадочных мест, моечная 6,5 кв.м, подсобное помещение 11,8 кв.м, овощной цех 5.3 кв.м, гардеробная 6,5 кв.м, набор помещений необходимых при организации питания

Столовая обеспечена холодной водопроводной и горячей водой от электроводонагревателя.

Дети, посещающие группу продленного дня, перед посещением группы продленного дня получают обед. Обед для детей из малообеспеченных семей осуществляется бесплатно на средства федерального бюджета. Все остальные дети питаются за счет родительской оплаты.

Учащиеся 1-4 классов получают бесплатные завтраки – выпечка, чай, молочные каши (каши за оплату родителей). Столовой и кухонной посудой обеспечены в достаточном количестве.

Десятидневное перспективное меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора КЧР.

Приготовлением пищи занимается индивидуальный предприниматель Косарева Татьяна Петровна, которая зарегистрирована в реестре предприятий.

Санитарно-техническое состояние помещений школы удовлетворительное.

Уборку помещений проводят после окончания уроков при открытых окнах. Генеральную уборку помещений проводят один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здания школы оборудованы центральным водопроводом от хозяйственно-питьевого водопровода п. Медногорский.

Канализация централизованная. Имеются санузлы: для мальчиков на первом этаже на 3 очка и для девочек на втором этаже на 3 очка, служебный туалет на 1 очко. Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются.

Площадь учебных кабинетов по 3,5м² на одного учащегося соответствует санитарным требованиям..

На первом этаже располагаются: столовая, мастерские, библиотека, 4 учебных кабинета, гардероб.

На втором этаже расположены: учебные кабинеты, спортзал, актовый зал, медицинский кабинет.

На третьем этаже расположены: кабинет информатики, иностранного языка, бухгалтерия, учительская, кабинеты образовательного цикла.

Актовый зал со сценой на 90 посадочных мест площадью 81,1 кв.м.

Кабинет химии площадью 52 кв.м имеет вытяжной шкаф, 4 раковины с водопроводной водой в изолированной лаборантской площадью 16,9 кв.м.

Кабинет физики площадью 65,8 кв.м с раковиной для воды, лаборантская с раковиной площадью 16,9 кв.м.

Кабинеты физики, химии, биологии отдельные, лаборантские имеются, содержатся в чистоте.

Мастерская размещается на первом этаже здания площадью 67,9 кв.м. имеются подсобные помещения площадью 5,6 кв.м; 11,6 кв.м. Размещение оборудования осуществлено с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы, профилактики травматизма. Оборудование установлено перпендикулярно светонесущей стене, свет падает слева. Установлено: станок универсальный – 2 шт., станок по металлу, станок по дереву, сверлильный – 2 шт., фуговочно-пилильный – 2 шт., токарный по дереву, станок ТВ-4 – 2 шт., электрический точильный станок. Все станки прочно закреплены, оборудованы предохранительным защитным пластиком. Инструменты, используемые для столярных мастерских и слесарных работ, соответствуют возрасту обучающихся. Все работы выполняются учащимися в спецодежде (халат, перчатки и защитные очки). Установлена раковина с подводкой водопроводной воды. Аптечка для оказания неотложной медицинской помощи укомплектована.

Кабинет домоводства площадью 51,1 кв.м для девочек оборудован столами, стульями, шкафами, мед. аптечкой и раковиной с подводкой водопроводной воды.


Библиотека площадью 65,6 кв.м. В помещении библиотеки предусмотрены следующие зоны: читальный зал, информационный пункт, место для работы с каталогами, кабинет учебного фонда. Установлен компьютер, принтер и мультимедиа-тека к нему, имеется мультимедиапроектор

Учебные помещения имеют естественное левостороннее освещение. Искусственное освещение представлено лампами накаливания с устройством светозащитной арматуры. В учебных и других помещениях обеспечен нормируемый уровень искусственной освещенности. Замена перегоревших ламп своевременная.


Отопление центральное. Воздушно-тепловой режим не соблюдается. Работниками учреждения не нарушен график прохождения обязательных профилактических осмотров в установленном порядке. Санитарные книжки хранятся на рабочем месте у секретаря школы. (

Сотрудники школы прошли медицинское обследование гигиеническую подготовку и аттестацию по графику.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена:**



(подпись проверяющего)



(подпись представителя юридического лица, ИП)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **отсутствует:**

(подпись проверяющего)

(подпись представителя юридического лица, ИП)

прилагаемые к акту документы:


подпись (и) лица(лиц), проводившего (их) проверку:

Ф.И.О.

Шептухина А.И.


Машенко Т.И.

Подпись



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

« 28 февраля 2020г.

Машенко Т.И. 

(Ф.И.О., должность, подпись руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя).

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Гофман Владимир Леонидович

Действителен с 13.12.2021 по 13.12.2022